質 問 回 答 書

工事名称 阪神間都市計画事業樋ノ口土地区画整理事業に係る土木工事

下記質問事項について、回答をお願い致します。

番号	図面頁	明細書頁	質問事項	回答
1		頁1-0041	施工単価表 頁1-0249 雨水管布設工Φ900において地下水 (湧水)	実施設計において、薬液注入工法等の補助地盤改良の必要性の可否等を検討する 予定です。 また、実施設計において不要と判断された場合でも、現場状況により必要性が確 認できる場合には、設計変更協議の対象とします。